

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**

46008 Україна, м. Тернопіль, вул. Оболоня, 11  
тел. (097) 668 01 64, kononchukop@gmail.com

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Фізична особа-підприємець  
Конончук Олександр  
Петрович



Конончук О.П.

«22» січня 2026 р.

**ВИСНОВОК**

№22/01-26 від 22.01.2026р.

**про доступність будівлі та її приміщень головного корпусу ВП  
НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ  
ІНСТИТУТ» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  
населення**

**Об'єкт:** «Будівля головного корпусу, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20»

**Замовник:** ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Прилади та інструменти для вимірювання відстаней	ТЕКНІМАНН TDM-40	
лінійка розміром 1000 мм металеві		ДСТУ 8982:2020
рулетки вимірювальні металеві		ДСТУ 4179:2003
фотоапарат FUJIFILM FinePix F4014		Фотофіксація стану



## 1. Вихідні дані

**Дата проведення обстеження:** 21 – 22 січня 2026 р.

**Місце проведення обстеження:** Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20

**Замовник обстеження:** ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

**Будівельний об'єкт:** Будівля головного корпусу, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20

**Виконавець обстеження:** Фізична особа-підприємець Конончук Олександр Петрович, Конончук О.П. експерт з технічного обстеження будівель і споруд, сертифікат АЕ 006641 від 22.12.2021 р.

**Предмет обстеження:** Доступність будівлі та її приміщень головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20 для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

## 2. Засоби вимірювальної техніки

Найменування, марка, тип	ДСТУ	Призначення
Прилади та інструменти для вимірювання лінійних параметрів та деформацій, візуальне обстеження:		Вимірювання лінійних розмірів
- лазерний вимірювач відстані ТЕКНMANN TDM-40		
- лінійка вимірювальна металева	ДСТУ 8982:2020	
- рулетки вимірювальні металеві	ДСТУ 4179-2003	
- фотоапарат FUJIFILM FinePix F40fd		Фотофіксація стану



### 3. Результати обстеження об'єкта

На підставі зібраних та досліджених даних, керуючись вимогами ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», Зміни №1 до ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», що вступила в дію 01.09.2022 року. На час проведення технічного обстеження будівлі та її приміщень головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20, встановлено наступне:

#### **3.1 Вимоги до земельних ділянок (прилеглої території). Входи і шляхи руху**

- Вхід і заїзд на прилеглу територію будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» є безперешкодним для пересування осіб з ознаками інвалідності та інших маломобільних груп населення (МГН) по тротуарах викладених із бруківки та асфальтобетонним покриттям.

- Ширина пішохідних шляхів із одиночним та зустрічним рухами є не меншою 1,80 м, що задовольняє вимогам п. 5.1.4 ДБН В 2.2-40:2018.

- Поздовжній ухил пішохідних шляхів не перевищує 1:20 (5%), а поперечний ухил шляху руху знаходиться в межах 1-2%, що задовольняє вимогам п. 5.1.5 ДБН В 2.2-40:2018.

- Поверхня вхідної площадки виконана з твердого покриття і має поперечний ухил в межах 1-2 %, що в цілому відповідає вимогам п. 5.1.11 ДБН В 2.2-40:2018.

#### **3.2 Паркувальні місця**

- На території за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20, є в достатній кількості площ (10%) для паркування автотранспорту осіб з ознаками інвалідності та інших груп МГН



позначених знаками, які прийняті в міжнародній практиці, що в цілому відповідає вимогам п. 5.4.1 ДБН В 2.2-40:2018.

- Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю розміщені неподалік (до 50 м) від входу до будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». Ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю не менша ніж 3,5 м.

### **3.3 Входи і шляхи руху до будівель і споруд**

- Вхідні двері до будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» знаходяться на рівні вуличного тротуару, влаштовані із порогом, що не перевищує 0,02 м; висота проходу в просвіті становить не менше як 2,1 м, що в цілому задовольняє вимогам пп. 6.1.4, 6.1.7, 6.2.1 ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

- Вхід до будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» має навіс згідно п. 5.1.11 ДБН В 2.2-40:2018. В цілому даний елемент вхідної групи відповідає вимогам пп. 5.1.11 ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

### **3.4 Вертикальні комунікації**

- Ширина маршу сходів всередині будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» не менша ніж 1,35 м з поручнями. Усі сходинки в межах маршу однакової геометрії і розмірів, з шириною проступів не менше 0,3 м, а висота підйому сходинок – не більше ніж 0,15 м. В цілому дані елементи сходової клітки відповідають вимогам п. 6.3.1 ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

- Внутрішні сходи, що ведуть на 1-й поверх будівлі головного корпусу обладнано похилою підйимальною платформою для осіб з обмеженими фізичними можливостями FORSTOR: FIL, код ДКПП 28.22.16 (Заводський номер №2525382074) виготовленої ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ». Даний підйомник



забезпечує безперешкодний рух маломобільних груп населення до приміщень 1-го поверху будівлі головного корпусу та ліфта у відповідності з ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

- Внутрішні сходи, що ведуть у підвальный поверх будівлі головного корпусу обладнано похилою підйальною платформою для осіб з обмеженими фізичними можливостями FORSTOR: FIL, код ДКПП 28.22.16 (Заводський номер №2525392075) виготовленої ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ». Даний підйомник забезпечує безперешкодний рух маломобільних груп населення до приміщень підвального поверху будівлі головного корпусу у відповідності з ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

- Будівля головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» обладнана ліфтом MRL 630 (Заводський номер №YD2202500000616) із шириною дверного прорізу 0,9 м та розміром кабіни ліфта не менше ніж: ширина – 1,1 м, глибина – 1,4 м. Ліфт забезпечує безперешкодний рух маломобільних груп населення до будівлі та всіх приміщень головного корпусу у відповідності з ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

### ***3.5 Внутрішнє обладнання, засоби орієнтування та отримання інформації при користуванні середовищем***

- В приміщенні будівлі головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» забезпечені умови отримання інформації, своєчасного орієнтування й однозначного упізнання об'єктів і місць відвідування, можливість одержання інформації про види послуг, що надаються, розміщення і призначення функціональних елементів, розташування шляхів евакуації згідно п. 6.4.1, п. 6.4.2, п. 6.4.3 ДБН В 2.2-40:2018.

## **4. ВИСНОВОК**

**Забезпечено доступність будівлі та її приміщень головного корпусу ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», що**



знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Бережани, вул. Академічна, буд. 20 для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності з ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Відповідальний виконавець,  
експерт з технічного обстеження  
будівель і споруд



**Конончук О.П.**  
Кваліфікаційний сертифікат  
Серія АЕ 006641 від 22.12.2021 р.

ДОДАТОК 1.  
ВИХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ